

Denominazione	Uffici della Braconi Costruzioni s.r.l.		
Ubicazione edificio	Via Chiella, snc	Comune catastale	Campi Bisenzio (FI)
Comune	Campi Bisenzio (FI)	Foglio/Particella	18 / 895
Progettista principale Consulente CasaClima	Geom. Francesco Sulli	Sub.	-
Osservazioni			



Agenzia Regionale Recupero Risorse s.p.a.

Il Presidente  
 Marco Meacci

Classe CasaClima	Efficienza involucro	Efficienza complessiva	Sostenibilità
	16 kWh/m <sup>2</sup> a	26 kg CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> a	

Zona climatica	D	GradiGiorno di riscaldamento [GG]	1.721
Volume lordo riscaldato [V]	1.018 m <sup>3</sup>	Superficie netta riscaldata [SNR]	203 m <sup>2</sup>
Superficie lorda disperdente dell'involucro [S]	613 m <sup>2</sup>	Fattore di forma [S/V]	0,6
Trasmittanza media dell'involucro [U <sub>m</sub> ]	0,22 W/m <sup>2</sup> K	Destinazione d'uso	E.2 Edificio per uffici